



ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

Гр. Съединение, бул. "6-ти септември" № 13, url : www.saedinenie.org
тел: 0318/ 2-39-21, факс: 0318/ 2-35-17, e-mail : oba_saedinenie@abv.bg

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: „ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА – ВТОРИ ЕТАП“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка постъпило запитване с вх. № ОП-5⁽¹⁾/31.05.2018 г. по „ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА – ВТОРИ ЕТАП“, в съответствие с чл. 180 от ЗОП, даваме следното разяснение:

Въпрос 1: „Правилно ли е зададена мерната единица на посочената строително-монтажна дейност?“

Подобект: „СПОРТНИ ИГРИЩА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

№	Наименование на работите	Ед.м.	Количество
	ПРЕПЛАНИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, СПОРТНИ ИГРИЩА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
	ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТНИ ИГРИЩА		
38	Бетон клас В 15 фундамент и борд ограда	кг	24,08

Отговор на въпрос 1

Поради допуснатата техническа грешка следва мерната единица на посочената строително-монтажна дейност вместо „кг“, да се чете „м³“, както следва:

Подобект: „СПОРТНИ ИГРИЩА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

№	Наименование на работите	Ед.м.	Количество
	ПРЕПЛАНИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, СПОРТНИ ИГРИЩА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
	ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТНИ ИГРИЩА		
38	Бетон клас В 15 фундамент и борд ограда	м ³	24,08

Въпрос 2:

Подобект: „СПОРТНИ ИГРИЩА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

№	Наименование на работите	Ед.м.	Количество
	ПРЕПЛАНИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, СПОРТНИ ИГРИЩА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
	ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТНИ ИГРИЩА		
29	Доставка и монтаж на стоманобетоннови пейки по детайл – видим бетон	м	119,00

За да се оферира коректно тази дейност, може ли Възложителят да предостави детайл на съответните криволинейни пейки?

Отговор на въпрос 2:

Приложено предоставяме допълнително детайл и схеми от проектанта.

Въпрос 3:

Подобект: „СПОРТНИ ИГРИЩА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

№	Наименование на работите	Ед.м.	Количество
	ПРЕПЛАНИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, СПОРТНИ ИГРИЩА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
	ОГРАЖДЕНИЯ СПОРТНИ ИГРИЩА		
30	Доставка и монтаж дървени седалки -12/8 см. – обработени антисептично, тонирани и лакиране	м	476,00

За да се оферира коректно тази дейност, може ли Възложителят да предостави детайл на дървените седалки? Допусната ли е техническа грешка при задаване на мерната единица – м’?

Отговор на въпрос 3:

Приложено предоставяме допълнително детайл и схеми от проектанта, същите като по въпрос № 2. При задаване на мерната единица не е допусната техническа грешка, видно от детайла за пейката.

Въпрос 4: Необходимо ли е да се предвиди доставка и монтаж на САВТТ 4x185 мм² за захранване на училището или той е съществуващ?

Отговор на въпрос 4: Не, не е необходимо да се предвиди доставка и монтаж на кабел САВТТ 4x185 мм² за захранване на училището. Той е съществуващ – изпълнен.

Въпрос 5:

Подобект: „СПОРТНИ ИГРИЩА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

№	Наименование на работите	Ед.м.	Количество
	ПРЕПЛАНИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, СПОРТНИ ИГРИЩА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЗЕЛЕН ХЪЛМ		
31	Поливна система – проектиране и изграждане	Бр.	1,00

Моля, пояснете проектирането на поливната система чия отговорност ще бъде – на Възложителя или на избрания Изпълнител?

Моля, пояснете каква площ ще се обработва с поливната система – само зеленият хълм, само ботаническата градина или всички зелени площи от дворното пространство?

Отговор на въпрос 5: Поливната система следва да бъде проектирана от избрания изпълнител, съгласувана и одобрена впоследствие от Възложителя и изградена от самия изпълнител на обекта. Същата следва да обхване всички зелени площи, включени в двора на училището. При проектирането и съответно изпълнението следва да се предвиди сондаж за захранване на поливната инсталация.

Въпрос 6:

Подобект: „СПОРТНИ ИГРИЩА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

№	Наименование на работите	Ед.м.	Количество
	ПРЕПЛАНИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА, СПОРТНИ ИГРИЩА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЗЕЛЕН ХЪЛМ		
32	Дървета и храсти по дендрологичен проект - проектиране	бр.	1,00
	- Дървета	бр.	50,00
	- Цветя и храсти	бр.	600,00

Да разбираме ли, че тази дейност се предвижда единствено проектиране, без засаждане на съответните растения, а бройките дървета, цветя и храсти са само като задание какво трябва да се включва в проекта?

Ако е необходимо и засаждане – къде да бъде предвиден този вид СМР?

Отговор на въпрос 6: По посочената по-горе дейност се предвижда проектиране и засаждане на съответните растения.

На реда по точка 32 „Дървета и храсти по дендрологичен проект - проектиране” срещу 1 бр. следва да се оферира стойността на проектирането на Дендрологичен проект – дървета, цветя и храсти, посочени по-долу. Дърветата, които следва да се включат в проекта да са в съотношение иглолистни/широколистни 50/50.

А на следващите редове, съответно ред „- дървета” – 50,00 бр., следва да се оферира доставка и засаждане на същите; на ред „-цветя и храсти – 600,00 бр. следва да се оферира доставка и засаждане на същите”.